



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99
Отдел НД г. Прокопьевска УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. 61-01-01,
E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 234 / 1 / 115

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №10»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Прокопьевска по пожарному надзору от «28» августа 2014 года, № 234, ст. 6 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «10» сен-
тября 2014 г. по 12 ч. 00 мин. «10» сентября 2014 г. проведена проверка
государственным инспектором г. Прокопьевска по пожарному надзору Усольцевым Алексеем
Григорьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №10», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Революции, 67

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Гречкиной Ириной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указани- ем мероприятия по его устране- нию и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009.	Основание: п. 7 «Пра- вил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ).	07.04.2015г.	
2.	Пожарные шкафы выполнены из горючего материала.	Основание: п. 57 «Пра- вил противопожарно- го режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г.	07.04.2015г.	
3.	Отсутствует дублирующий сиг- нал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной	Основание: ч. 7 ст. 83 «ФЗ №123 Техниче- ский регламент о тре-	07.04.2015г.	

	охраны без участия работников объекта.	бованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.		
4.	В помещении кабинета школьника допущена эксплуатация розетки с видимым повреждением корпуса.	Основание: п. 42 «Правил противопожарного режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г.	07.04.2015г.	
5.	Наружная пожарная лестница находится на объекте в неисправном состоянии.	Основание: п. 24 «Правил противопожарного режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г.	07.04.2015г.	
6.	Горючая отделка стен спортивного зала.	Основание: ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 29; таблица 3.	07.04.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска

по пожарному надзору Усольцев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» сентября 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а): Директор МБОУ «СОШ №10» Гречкина И.И.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«10» сентября 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

